

**CONSULTAS SOBRE LICITACIÓN N° 7/2022**  
**PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO**

**1. Los intercambiadores, en qué condiciones de temperatura de primario y secundario deben calcularse?**  
**No se encuentran esos datos, solo la potencia de 400.000 Kcal/h.**

El agua de la piscina se calienta con agua caliente, cuya temperatura se puede estimar en 60°C.  
La temp de piscina será de 29°C.