

**CONSULTAS SOBRE LICITACIÓN N° 7/2022  
PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS DE MALDONADO**

**1- En la planta de albañilería figura una puerta denominada CF01 entendemos que es una puerta cortafuego, pero en los planos de incendio no figuran y tampoco hay planilla de la misma. ¿Se debe cotizar o no? En caso de cotizarla solicitamos especificaciones de la misma.**

Ver planilla de aberturas CF01

**2- No figura la ubicación del muro MI01 en planta de albañilería, se solicita indicar ubicación.**

Está indicado en la planta en el hall de acceso.

**3- Se solicita aclarar si debe cotizarse pintura exterior de fachadas (como indica el rubrado) o revoque monocapa con color incorporado (como indica la memoria).**

Revoque monocapa texturado con color incorporado según memoria.

**4- ¿Qué tipo de revestimiento llevarán los macizos donde se ubican las plataformas de partida o "cubos"? ¡El mismo será una continuación de la estructura de hormigón de la piscina? El corte enviado no muestra detalles, ni tampoco figura en planos de estructura.**

Será continuación del hormigón de la piscina. En su cara interior el revestimiento será continuación del de la piscina, incluyendo las franjas, según se ve en cortes. En la cara exterior se revestirá con la misma cerámica del piso. En el plano superior se colocará una pieza de borde recto, antideslizante. Se adjunta imagen de referencia.



**5- Se solicita aclarar qué tipo de información acerca de los subcontratos se pretende recibir, y para cuáles de ellos. ¿Es necesario la nominación y los antecedentes de la totalidad de ellos? ¿O sólo para los casos específicos de acondicionamiento térmico, agua de piscina e iluminación?**

Es necesaria la nominación y antecedentes en el caso de los subcontratos de obra: eléctrico, lumínico, térmico y sanitario.

**6- Se entiende que la presentación del VECA de los subcontratos no corresponde por no ser contratados directamente por la administración. ¿Es correcta esta interpretación?**

Sí, es correcto.

**7-Para el caso de la iluminación, ¿se requieren los antecedentes del instalador eléctrico o del proveedor de las luminarias? ¿O de ambos?**

Se requiere antecedentes del instalador eléctrico.