

Dirección: Cufre 3089 – Tel: 22090125 / 22009054
E-mail: compras.dorrego@asse.com.uy

Montevideo, 21 de setiembre de 2022

COMUNICADO N°1

A los Sres. Proveedores:

Se comunica en referencia a la **Licitación Abreviada N° 604/2022 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HVAC PARA EL LABORATORIO DORREGO”**, las consultas recibidas al momento y sus correspondientes respuestas:

CONSULTAS:

1. En el punto 6 del **P.P.C L.A. 604-2022** menciona lo siguiente:

“Colaborar con el Sector Mantenimiento del Laboratorio F. Dorrego para confeccionar un listado de herramientas y materiales a comprar para las reparaciones programadas, así como un listado de repuestos críticos e insumos básicos que deberá existir en stock, detallando cantidad mínima en cada caso (juntas, filtros, llaves interruptoras, lubricantes, contactores, conductores, reguladores, relays, etc.).”

1.1 - A qué se refiere con el listado de repuestos, herramientas y materiales? Estos materiales lo suministra Dorrego?

1.2 - También en este punto referente a los filtros , ¿es el Laboratorio Dorrego que facilitará todos los tipos de filtros y bolsas, sin costo para nuestra empresa?

2. En el punto 5 del **PR-MA-022**, está detallado lo siguiente:

“Es responsabilidad del supervisor de Mantenimiento asegurar y verificar el correcto cumplimiento de este documento, verificar los parámetros establecidos y el registro de los mismos, solicitar los repuestos necesarios e informar a Dirección Técnica de cualquier anomalía.”

2.1 ¿Están incluidos los repuestos, como por ejemplo motocompresores, plaquetas, etc. dentro del servicio de mantenimiento? ¿O en caso de una reparación debemos cotizarlos?

3. ¿Es necesario la permanencia de un técnico todos los días en el Laboratorio, o solo se requiere que esté en sitio el tiempo necesario para aportar los datos diariamente?

RESPUESTAS:

1.1 - Los materiales los suministra Dorrego, éste punto hace hincapié en poder realizar un trabajo en equipo de gestión, es decir, lo que sea que la empresa proveedora del servicio considere que es necesario tener para garantizar un correcto funcionamiento del sistema deberá notificarlo a sector mantenimiento de Dorrego quien se encargará de hacerse de esos materiales repuestos etc.

1.2 - Correcto, ese gasto lo asume el Laboratorio Dorrego.

2.1 - Esos repuestos se cotizan aparte llegado el momento de una rotura, no deben cotizarse como parte del mantenimiento porque son gastos variables. En caso de una rotura la empresa proveedora del servicio deberá diagnosticar anomalía y cotizar una reparación con los repuestos necesarios. Es decisión del laboratorio aceptar el mismo o realizar un llamado abierto en busca de una mejora de precio y/o servicio.

3 - No es necesario un técnico diariamente, la frecuencia la determina el laboratorio pero veníamos trabajando con una frecuencia de 1 visita semanal para preventivos, y a demanda para correctivos. En caso de venir para un correctivo, el/los técnicos permanecerán en el laboratorio solo el tiempo que les lleve la reparación.

Saludos,
Laura Guedes
Licitaciones y Compras