





<div></div>			
19	gas	durante ausencias prolongadas debe cerrarse la llave de paso y picos.	inspección de llaves de paso y picos sobre mesadas, cocinas y hornos.
20	instalación eléctrica		
21	tableros	En los tableros hay carteles de NO APAGAR que corresponden a luces de emergencia, bombas de agua, luces exteriores comandadas por células fotoeléctricas que conviene que estén siempre encendidas. Si se apagan las llaves de las luces de emergencia las baterías se descargarán y no estrán cargadas en caso de corte de energía.	comprobar funcionamiento de llaves diferenciales. verificar conexiones de llaves termomagnéticas.
22	luminarias y lámparas		verificación de estado de baterías de luminarias autónomas.
23	red de datos		
24	instalación telefónica		