



A: Potenciales oferentes

De: Comisión Asesora de Adjudicaciones

Fecha: 14 de setiembre de 2022

Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 – Liceo de Achar

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional N°01/2022, se publican las siguientes aclaraciones:

Consulta 1:

Consultamos si nos pueden enviar los planos de acondicionamiento térmico.

Respuesta 1:

Los planos de la Licitación son los suministrados en los Pliegos.

Consulta 2:

Es posible, el otorgamiento de una prórroga en el plazo de presentación de ofertas de al menos una semana, para poder lograr un mayor estudio de la misma?

Respuesta 2:

Se prorroga el Acto de Apertura de Ofertas para el día 26 de setiembre de 2022 a la hora 12:00.

Se prorroga también el plazo para formular consultas hasta las 12:00 hs. del día 21 de setiembre de 2021, manteniéndose incambiadas las demás condiciones establecidas en Pliegos.

Consulta 3:

Les solicitamos que nos indiquen en qué rubro se debe cotizar la luminaria L558 y la L561.

Respuesta 3:

Se deberá cotizar en el punto 104,06 L558 Proyector Led simétrico, según recaudos y 104,07 L561 Proyector Led simétrico, según recaudos, del Presupuesto Oficial.



Consulta 4:

No hemos encontrado en los recaudos un corte que nos indique los niveles actuales y futuros, así poder obtener el volumen de relleno necesario del predio, nos podrían enviar dicha información.

Respuesta 4:

El volumen del relleno a realizar está indicado en los Alzados generales lámina L4U4. Además se entregó el plano de relevamiento planialtimétrico realizado por el agrimensor Carlos Curbelo en la lámina L1U1 del predio.

Consulta 5:

En rubrado aparece "Pavimento hormigón armado fretazado, según recaudos" (139m²). No lo vemos en memoria ni en planos.
¿Podrían especificar si corresponde a la plaza interior abierta?

Respuesta 5:

El punto 7.01 pavimento hormigón armado fratazado según recaudos del presupuesto oficial corresponde al pavimento de la plaza interior.

Consulta 6:

En rubrado aparece "Pavimento parquet engrampado, terminación plastificado según recaudos" (40m²). No lo vemos en memoria ni en planos.
¿Podrían especificar si corresponde, y en tal caso donde se indica?

Respuesta 6:

El pavimento de parquet engrampado se colocará en el local Aula de arte, (L029) sobre el contrapiso de hormigón armado e=8cm.

Las tabillas de madera a colocar serán: de eucaliptus, siendo de primera calidad, bien estacionada, sin defectos, nudos, manchas, grietas o alabeos que comprometan su forma y resistencia. Las piezas tendrán rebaje en sus cuatro cantos, llevarán grampas de hierro en su cara interior, y se le dará por esta misma cara una mano de asfalto.

Sobre el contrapiso existente se dará una capa no menor de 2cm. de mortero de arena y cemento en la proporción de 4x1 en la cual se asegurará el parquet antes de que el mortero endurezca.

El mortero se amasará con la menor agua posible, de modo que al colocar las tabillas y golpearlas para su perfecta adherencia y el agua no aflore a la superficie.

La capa de mortero debe ser perfectamente nivelada y alisada con regla, ejecutada por partes a fin de colocar las tabillas antes que comience el fraguado.

Una vez colocado el parquet, después que haya pasado por lo menos una semana, se pulirá a máquina.

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General.



Como terminación de toda la superficie de parquet engrampado se deberá realizar el procedimiento que se detalla a continuación:

- 1- Lijar completamente la superficie de madera con lija 240.
- 2- Aplicar una mano de barniz tipo Bona Novia (8-10m2 por litro)
- 3- Lijar con lija 280/320.
- 4- Aplicar dos manos de barniz tipo Bona Novia (8-10m2 por litro)
- 5- Lijar con lija 280/320.
- 6- Aplicar una mano de acabado tipo Bona Wave (8-10m2 por litro)

En todos los casos se deberán seguir las indicaciones del fabricante en cuanto a forma de aplicación, tiempos de secado, etc.

Cr. Alejandro Giovannini

Proc. Ma. Eugenia Neme