



A: Potenciales oferentes**De: Comisión Asesora de Adjudicaciones****Fecha: 01 de setiembre de 2022****Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 – Liceo de Achar**

Habiendo recibido consulta referida a la Licitación Pública Nacional N°01/2022, se publica la siguiente aclaración:

Consulta:

Solicitamos aclarar si el policarbonato solicitado en las aberturas A17, A18, A19 y A20 es compacto o alveolar.

Respuesta:

El policarbonato solicitado en las aberturas A17, A18, A19 y A20 es compacto.



Dra. Patricia Barragán



Cr. Alejandro Giovannini