

Zimbra:**licitaciones@casinos.gub.uy**

Licitación Abreviada 59/2022

De : Lucas Schevzov <lschevzov@casinos.gub.uy>

vie, 07 de oct de 2022 15:40

Asunto : Licitación Abreviada 59/2022 1 ficheros adjuntos**Para :** Sandra Ataidés <sataides@casinos.gub.uy>**Para o CC :** licitaciones <licitaciones@casinos.gub.uy>

Hola Sandra,

Este plano habría que publicarlo en la web de compras estatales junto con el resto del material disponible para este procedimiento.

Se pretende agregar:

- Disponer dos tomacorrientes shuko en cajas eléctricas adosadas a tabique.
- Disponer tres líneas de datos (red) categoría 6 en cajas adosadas a tabique.

Gracias saludos

Lucas

De: "Lucas Schevzov" <lschevzov@casinos.gub.uy>**Para:** "licitaciones" <licitaciones@casinos.gub.uy>, "Notificaciones" <notificaciones@casinos.gub.uy>**CC:** "fabianaticozzi" <fabianaticozzi@einbauen.com.uy>, "Sandra Ataidés" <sataides@casinos.gub.uy>, "Federico Gordillo" <fgordillo@casinos.gub.uy>**Enviados:** Viernes, 7 de Octubre 2022 12:41:42**Asunto:** Fwd: Consulta Licitación Abreviada 59/2022Buen día respondo entre líneas en color **azul**.

Se solicita sea publicado en el llamado a precios el plano que se adjunta donde se indica que se solicita considerar:

A los trabajos eléctricos y de datos descritos en los planos y memorias presentes en el procedimiento Licitación Abreviada 59/2022 se pretende agregar:

- Disponer dos tomacorrientes shuko en cajas eléctricas adosadas a tabique.
- Disponer tres líneas de datos (red) categoría 6 en cajas adosadas a tabique.

El recorrido del cableado se realizará por ductos eléctricos atornillados a tabiques (no pegados). Se pretende que este recorrido de líneas de datos y eléctricas se realice por el lado interior del tabique, es decir hacia dependencias internas y oficinas, se pretende evitar así ductos a la vista en la sala de juegos.

Muchas gracias

Lucas

De: "licitaciones" <licitaciones@casinos.gub.uy>
Para: "Lucas Schevzov" <lschevzov@casinos.gub.uy>
Enviados: Jueves, 6 de Octubre 2022 9:13:30
Asunto: Fwd: Consulta Licitación Abreviada 59/2022

De: "Arq. Fabiana Ticozzi, Einbauen Ltda" <fabianaticozzi@einbauen.com.uy>
Para: "Licitaciones DGC" <licitaciones@casinos.gub.uy>
Enviados: Miércoles, 5 de Octubre 2022 10:42:22
Asunto: Consulta Licitación Abreviada 59/2022

Buenos días
Quisiéramos consultar lo siguiente:

En cuanto a cableado estructurado necesitamos saber cual es la categoría solicitada?
Categoría 6.

¿Cuales son los requerimientos técnicos para el control de acceso de la exclusiva?

Acceso a Núcleo de Valores:

Las dos puertas que conforman la exclusiva de acceso al núcleo de valores contarán con un sistema de cerradura electromagnética.

- **En el sentido de acceso, próximo a cada puerta y mediante un timbre que sonará en la caseta de seguridad se podrá solicitar acceso. Si no hubiera personal de seguridad se podrá acceder mediante el uso de un lector y tarjeta magnética o clave numérica (dispuesta en teclado). La segunda puerta se abrirá de igual manera y solo cuando la primera este cerrada.**
- **En el sentido de escape del local, próximo a cada puerta, se deberá tocar un pulsador que permitirá la apertura de cada puerta siempre y cuando la otra este cerrada. Esta apertura también será posible mediante el pulsador existente en la caseta de seguridad.**

Muchas gracias
Slds

Arq. Fabiana Ticozzi
Einbauen Ltda.
Zapican 2418 Of 001
Cel: 098 058 249
Tel: 22011396
www.einbauen.com.uy

--



Arq. Lucas Schevzov
TEL: 2901 51 31 int. 307
lschevzov@casinos.gub.uy
Encargado del Departamento de Arquitectura
Dirección General de Casinos
Soriano 802 - CP 11100 - Montevideo - Uruguay



Arq. Lucas Schevzov
TEL: 2901 51 31 int. 307
lschevzov@casinos.gub.uy
Encargado del Departamento de Arquitectura
Dirección General de Casinos
Soriano 802 - CP 11100 - Montevideo - Uruguay



2022-07-10 Reforma cajas Sala San José L13--.pdf

199 KB
