



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
11800
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 201318

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y100566 / 12.09.2022
Persona de contacto/Tel.
Magela Figueroa/155 INT21687
Nuestro nº fax

Nro de Licitacion
Y100566

Montevideo, 21 de setiembre de 2022

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA**

GRUPO: 533

OBJETO: Iluminación perimetral estación cuarentenaria MGAP

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Por la presente consultamos por tipo de pavimento y ancho de calzada a utilizar para el cálculo lumínico, ya que se indica clase de alumbrado P3 "Calles de uso moderado".

RESPUESTA 1: El ancho de la calzada se tomará en 7 metros y el pavimento deberá corresponder con el tipo de suelo que se relevó en la visita de manera que los datos que arroje el proyecto sean verificables in situ luego de la instalación

Saluda atentamente,
Alvaro Cajés