



Fecha: 30/11/2022

### ACLARACIÓN N° 3

En el marco de licitación pública internacional y adjudicación del Contrato de participación público-privada, por el cual la Administración Pública Contratante encarga a una persona de derecho privado, el diseño, construcción, financiamiento y operación (que incluye equipamiento, mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento, servicios de alimentación, economato, provisión del software de control, aseo, disposición final de residuos y control de plagas) de la obra pública denominada “**Centro de Rehabilitación con Tres Unidades de Internación de Personas Privadas de Libertad (UIPPL) N° 27, 28 y 29**”, en la Localidad de Libertad, Departamento de San José, por el período de 14 años, en el marco de la Ley N° 18.786 y su Decreto reglamentario N° 17/012 de 26 de enero de 2012, modificativos y concordantes, se reúne la Comisión Técnica designada por Resolución del Ministro del Interior de 13 de diciembre de 2021 (Expediente 2021-4-1-0008179), a los efectos de responder las consultas realizadas.

#### ÁREA TEMÁTICA No. 1

**PREGUNTA 1:** Entre los Anexos que forman parte del Pliego de Condiciones Administrativas, se indica el Anexo 1 “Descripción de la Infraestructura”. No se encuentra mencionado en qué sobre corresponde presentar dicho Anexo.

Se solicita se indique:

- en qué sobre debe presentarse dicho Anexo 1
- si se corresponde con algún documento de los solicitados en el Pliego de Condiciones Comerciales o en el Anexo II Pautas de Diseño y Construcción

**RESPUESTA 1:** El Anexo 1 “Descripción de la Infraestructura” del PCA, refiere al Plano de implantación, el mismo fue publicado como ANEXO II.A de las Pautas de Diseño y Construcción.

#### ÁREA TEMÁTICA No. 3

**PREGUNTA 2:** Oficina Contratista. Según el Esquema de Diseño General incluido en el Pliego el Área de la Contratista está por fuera de la Franja de



**Comisión Técnica LP 26/2022 PPP**

---

Seguridad. Eso implica que funcionarios de la Contratista deberán ingresar probablemente varias veces al a las UIPPL por temas de la Operación y Mantenimiento, debiendo pasar por elementos de Seguridad como Rayos X o escáner de personas cada vez que ingresen. Esto implica un alto grado de exposición a radiaciones.

Por otro lado los tiempos de respuesta indicados en las Pautas de Operación, hacen que sea imposible cumplirlos si cada vez que se tenga que atender un llamado se tenga que cumplir con el protocolo de ingreso.

Entendemos que es necesario que la Contratista pueda contar con parte de sus instalaciones, al interior de la Franja de Seguridad. Por favor, confirmar que es posible contar con lo solicitado.

**RESPUESTA 2:** Tal como indica el pliego, el área de la Contratista será dimensionada y emplazada de acuerdo al diseño particular de servicios que establezca. La ubicación será propuesta por el oferente considerando todas las condiciones necesarias para su funcionamiento, contemplando los criterios de seguridad establecidos en el Pliego.

**PREGUNTA 3:** Dentro de la denominada AREA A, se encuentra el Área Laboral, con Talleres de Trabajo. Se consulta si dichos talleres están pensados para que trabajen los PPL. En caso afirmativo se solicita confirmar que podrán construirse con sistema liviano de construcción, según lo indicado en el ítem A12 del Anexo II, Pautas de Diseño y Construcción.

**RESPUESTA 3:** Si, los talleres de Trabajo podrán construirse con sistema liviano de construcción, con envoltente de baja seguridad.

**PREGUNTA 4:** Dentro de las áreas de cada UIPPL están indicados Talleres (7 locales de 75 m2 cada uno). Se solicita se indique qué equipamiento deberá suministrarse en dichos talleres.

**RESPUESTA 4:** El equipamiento para los mismos estará conformado por mesas y bancos de madera.

**PREGUNTA 5:** En relación al Sistema de detección de incendios, se solicita confirmar si las celdas deberán contar con un sistema de detección por aspiración.

**RESPUESTA 5:** De acuerdo con lo indicado en el punto 10.2.1.5 del ANEXO II del Pliego, “los interiores de las celdas deberán contar con un sistema por aspiración”.

i.



**Comisión Técnica LP 26/2022 PPP**

---

ii.