

Durazno, 29 de Setiembre de 2022.

Ref.: Llamado a Licitación Abreviada 69/2022

“Construcción de plaza para juegos acuáticos en Parque la Hispanidad”

ACLARACIÓN I.

- Los oferentes deberán considerar un retiro del pavimento de la plaza, al pavimento de calle existente no menor a 30m de distancia.
- Deberá incluirse en la oferta: rubro 17 “CERCADO PERIMETRAL DE SEGURIDAD”.

CERCADO PERIMETRAL DE SEGURIDAD:

La contratista deberá suministrar e instalar rolos de madera de diámetro no menor a 20cm para disposición vertical y diámetro de al menos 30cm en disposición horizontal. Los mismos conformarán una perimetral alrededor de la plaza, a una distancia de 30 m, pudiendo ser esta menor bajo la autorización de la Dirección de Obras.

El lado del cercado frentista a la calle, se conformará por rolos verticales con longitud visible de 1,20m (diámetro mínimo 20 cm), colocados con una distancia entre sí, no mayor a 1 metro, coronados por rolos en posición horizontal sin espaciado entre ellos. Los tres laterales restantes se conformarán mediante rolos horizontales (mínimo 30 cm de diámetro) a una altura máxima de 0,50m apoyándose en rolos verticales dispuestos a una distancia tal, que garantice la estabilidad del cercado, no permitiéndose movimientos de los elementos que lo conforman en ninguna dirección. En este último caso, deberán preverse dos accesos por lateral, de al menos 1m de espacio.

La responsabilidad de la estabilidad de los elementos será total y exclusivamente de la contratista, pudiendo la Dirección de obras solicitar recambio de elementos o incremento de diámetros de ser necesario.

Se adjunta detalle de enterrado de los rolos de madera verticales. No se permitirá para el anclaje de éstos el uso de hormigón.



INTENDENCIA DE DURAZNO

DEPARTAMENTO DE OBRAS

