

LICITACION ABREVIADA N° 128/2022

ACONDICIONAMIENTO FACHADA POSTERIOR SEDE CENTRAL INAU

**ACLARACIONES 1 - Aclaraciones a preguntas recibidas en la visita del llamado, efectuada el día 8/11/2022**

Pregunta 1- *A qué aberturas y rejas refiere la Memoria Particular en el “Capítulo 05 - PINTURA”?*

Respuesta - Se lijará y aplicará una o dos manos de esmalte satinado tipo SATINCA a las aberturas de madera ubicadas sobre las fachadas al patio. También se pintarán las rejas y el PNC de las fachadas a dicho patio, previo lijado y aplicación de una mano de fondo convertidor y dos manos de esmalte sintético satinado tipo SATINCA.

Pregunta 2- *Referido a la reparación de revoques sobre la medianera al patio en su sector inferior, presumiblemente originado por humedad presente en el terreno del padrón vecino cuyo nivel está a mayor altura que el del patio: podrá aceptarse en la altura afectada la confección de un zócalo con cámara en material cementíceo?*

Respuesta - Podrá aceptarse a propuesta del oferente, para la medianera al patio que en la altura afectada por humedad proveniente del terreno vecino por diferencia de alturas, se confeccione un zócalo con cámara en material cementíceo. Las patologías del revoque por encima de este sector serán reparadas como se describe en la Memoria Particular del llamado. Todas las superficies hacia el patio irán pintadas. Se presentarán ambos metrajes en líneas separadas en “RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA” del Rubrado (APARTADO III).

Arq. Magela Bielli

DEPTO. DE ARQUITECTURA INAU