

Montevideo, 24 de noviembre de 2022

Con relación al Concurso de Precios N° 5097-2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) EN EL LOCAL DE BPS UBICADO EN LA CALLE AGRACIADA 2965 (CRENADECER UAA), corresponde informar:

CONSULTA DE EMPRESA GMC Y RESPUESTAS DE UNIDAD **SEGURIDAD**

Consulta –

1. En la memoria descriptiva, dentro del punto 4, se hace referencia a las cámaras requeridas como "... cámaras IP a color, **Infrarrojas** color con definición no menor a 4 Mp ..."

2. Luego, en el punto 4.1, donde se describen las características requeridas de las cámaras, se hace referencia a "Cámaras IP color con infrarrojo (IR) ..."

Se podría entender de lo expresado en el punto 1 de esta consulta que se estarían requiriendo cámaras que en la oscuridad pudieran captar imágenes en color.

Por otro lado, en la descripción más amplia (punto 2 de esta consulta) se solicita entre las características requeridas para las cámaras, que sean **cámaras IP color con IR**, que en la oscuridad captan imágenes con ayuda de la iluminación infrarroja pero que no son imágenes en color (sino monocromáticas).

Solicitamos especificar si están requiriendo cámaras a color con infrarrojo, las clásicas en que las imágenes nocturnas no se ven a color o si están requiriendo cámaras que permitan captar color en ámbitos oscuros (como por ejemplo dahua full color 2.0 o hikvision ColorVu)?

Respuesta:

Se solicita al menos cámaras IP color de 4Mp con IR, que en la oscuridad capten imágenes con ayuda de la iluminación infrarroja, imágenes monocromáticas.