



**NOTAS**

- Las medidas estan dadas en metros y son aproximadas, salvo donde se indique otra unidad.
- Alarmas de Nivel TKs 1078 y 1079 seran, por bajo nivel y Alto Nivel con boton de reconocimiento.
- las alarmas H.H. tendran repeticion sanora y luminica en Oficinas y apagaran bomba de alimentacion.

ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO MEDIANTE UN SISTEMA GRAFICO COMPUTARIZADO Y NO DEBE SER MODIFICADO MANUALMENTE



**ANCAP**  
 NEGOCIOS ENERGÉTICOS  
 MANTENIMIENTO E INGENIERIA  
 INGENIERIA Y OBRAS  
 ESTUDIOS

DETALLE DE REVISION		REV.	FECHA	POR	APROB.
PROYECTADO	Tec Gabriel Almada				
DIBUJADO	Tec. Gabriel Almada				14-03-16
REVISADO	Ing. Guillermo Silva				
JEFE	Ing. Alejandro Fernandez				
GERENTE	Ing. Diego Irabedra				
SOLICITANTE	Ing. Alejandro Fernandez				
SOLICITANTE	Ing. D. Irabedra				

**PLANTA Aerocombustibles**  
**TANQUES 1078 y 1079**  
**Instalación Eléctrica e Instrumentos**

EXP. N°	ORDEN SAP
ESCALA	1:500
NUMERO	0646_40