



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y49863 / 17.02.2017
Persona de contacto/Tel.
Daniel Buffa/155 INT.1633
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y49863

Montevideo, 08 de marzo de 2017.

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y49863**

GRUPO: **230**

OBJETO: CONTRATACION DE EMPRESAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE DETALLE Y MONTAJE DE NUEVOS SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL EN SUB. ESTACIONES DE TRASMISION

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES

Numeral II.2.3 - Antecedentes del Oferente

PREGUNTA 1: Se confirmen las tensiones a las cuales se refiere para cada categoria:

- a. Extra Alta tensión: 230 kV, 500kV
- b. Alta tensión: 60 kV, 110kV, 150kV
- c. Media tensión: 6,3kV, 15kV, 31,5kV

RESPUESTA 1:

- a. Extra Alta tensión: 500 kV
- b. Alta tensión: 60 kV y 150 kV
- c. Media tensión: 31,5 kV



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 2: Se indique si se debe tener antecedentes en las 3 categorías antes mencionadas o si es suficiente contar con antecedentes en 1 o 2 de ellas, en el entendido que no se realizarán trabajos en caliente en los equipos de potencia de alta tensión.

RESPUESTA 2:

Es requisito contar con antecedentes en trabajos en 150 kV

Saludamos atentamente,