



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor
ACREEDOR PARA PETICION GENERICA Palacio de la Luz Montevideo 9 UY
Nro de Fax 1 Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta
Núm. pet-oferta/Fecha Y50498 / 16.08.2017
Persona de contacto/Tel. Magela Figueroa/155 INT.1687
Nuestro nº fax (598) 2203 4302
Nro de Licitacion Y50498

Montevideo, 17 de agosto de 2017.-

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: 533

OBJETO: SUMINISTRO DE AISLADORES SOPORTE CLASE 36KV Y CLASE 170KV

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Confirmar si es posible cotizar aislador polimérico tipo Soporte/Station Post en vez del aislador porcelana/cerámica solicitado en el pliego.

Teniendo en cuenta que cada vez más vienen siendo utilizados en las Subestaciones de Energía sustituyendo a los materiales convencionales, no solo por cuestiones sísmicas, mecánicas, mejor desempeño del campo eléctrico como disminución de daños a los demás componentes en caso de accidentes.

RESPUESTA 1: NO se considera válido cotizar aisladores poliméricos para la compra de referencia.

Saludamos atentamente,

mf

T/A GRACIELA CANTERO
JEFE DEPARTAMENTO
Compras