



**LICITACION ABREVIADA**

**50/2017**

**CIRCULAR N°1**

Mediante la presente, se transcribe consulta recibida de empresa interesada y su respectiva respuesta:

Consulta: Los diferenciales solicitados deben incluir sus respectivas Vainas o lo que se solicita son solamente los elementos del Núcleo.

Respuesta: Es necesario adquirir los diferenciales completos con sus respectivas vainas.

Canelones, 12 de setiembre de 2017.