



ADMINISTRACION DE LAS OBRAS
SANITARIAS DEL ESTADO

Montevideo, 15 de setiembre de 2017.

De: Unidad Gestión y Planeamiento.
Gerencia Técnica Metropolitana.


LICITACION ABREVIADA N° 17.771

OBJETO: SUMINTRO DE REPUESTOS PARA VALVULAS MOTORIZADAS.

CONSULTA Y ACLARACIÓN

En el pliego se menciona actuadores marca AUMA , es estrictamente necesario cotizar esta marca o puede ofrecerse otra ?

R: Se están solicitando repuestos para actuadores AUMA ya instalados, por lo que tienen los repuestos solicitados deben ser marca AUMA para garantizar la compatibilidad cuando se reparen.



Fernando Pallas
Jefe de Recalques