



FECHA: 31/08/2018

CORREO ELECTRONICO: _____

PAGINAS INCLUIDA CARATULA: 1

A: NOMBRE DE LA EMPRESA: _____

LOCALIDAD: _____

A LA ATENCION DE: _____

DE: NOMBRE: PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS

GERENCIA: ABASTECIMIENTO

CIRCULAR N° 10

L.A N° 1500157500 - CONTRATACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (SPCI) DEL PARQUE DE ESFERAS Y CILINDROS DE LPG DE PLANTA EDUARDO ACEVEDO (LA TEJA)

Estimados señores:

Ante consultas de empresas interesadas, rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- 1) **Pregunta:** Indicar dónde debe ir el coste de las tareas de conexión de las nuevas tuberías con las existentes de PEAD enterradas.


Respuesta:

El coste de estas conexiones debe incluirse en el ítem 1.12 Montaje de manifolds del Formulario de Cotización del Pliego de Condiciones Particulares.

- 2) **Pregunta:** se solicita caudal y presión de agua en los puntos de conexión (puntos de toma de agua) de la primer pregunta.

Respuesta: El caudal y la presión en los puntos de toma dependen de la condición operativa del sistema, que el oferente / contratista debe determinar mediante simulación hidráulica, en función de la demanda requerida, a partir de la información incluida en el Pliego de Condiciones Particulares: curvas características de las bombas de PCI, plano de la red de PCI, etc.

Saludos cordiales


 Stephano Pereyra
 Supervisor
 Gerencia Abastecimiento
 Servicios y Partidos
 ANCAP