



Obras Sanitarias del Estado

Florida, 17 de abril de 2018

En el día de la fecha se comunica que la Apertura de ofertas por la Solicitud N° CD 10050018, **“Servicio de limpieza preventiva de pozos de bombeo de aguas residuales en el sistema de saneamiento y Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Florida”**, será prorrogada para el viernes 27 de abril a la hora 14:00.

ACLARACION:

1. Previo a la adjudicación definitiva se realizará con la empresa que cuente con la adjudicación provisoria, una prueba de capacidad de succión del equipo barométrico.

La prueba se realizará en el pozo de bombeo de calle Lavalleja. El equipo deberá poder succionar el volumen que se almacena desde el nivel de succión de las bombas hasta el vaciado completo (que el material pueda ser retirado a pala), siendo el tiempo esperado entre 20 y 30 minutos.

Si el equipo logra succionar la totalidad del volumen en un tiempo menor a 25 minutos, se acepta el equipo.

Si excede de los 30 minutos, el equipo será rechazado.

Si el tiempo se encuentra entre 25 minutos y 30 minutos, se realizará una segunda prueba.



Obras Sanitarias del Estado

Para ser aprobado el equipo debe ser capaz de succionar el volumen establecido en un tiempo menor a 30 minutos.

La succión deberá realizarse exclusivamente con el equipo del camión barométrico, no aceptándose apoyo de ningún tipo de bomba en paralelo.

2. Será obligatoria la realización de una visita a los pozos de bombeo. Se realizara **únicamente** el día **martes 24 de abril de 2018, hora 10:00**. En Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Cardeillac y Larrobla.

Contacto Sergio Pérez, Encargado de Saneamiento,: 099 226 541.
Deberá presentarse comprobante de visita en conjunto con la oferta.