



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51581 / 22.06.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Claudia Ulrich/155 INT.1127  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y51581**

Montevideo, 13 de julio de 2018

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: 230

OBJETO: cámara de detección de pérdidas de gas SF6.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: En el punto 1.2 Parámetros de Medida, se indica que

Características Principales Tensión/Frecuencia de alimentación:  
90-230VAC 50/60 Hz

La pregunta es si se pide que la cámara trabaje en TODO el rango de alimentación de 90 a 230 V y también a 50 y 60 hz , o solo debe de trabajar en un punto o varios de este rango?

RESPUESTA 1: El sistema funciona a batería, por lo tanto, lo que debe funcionar con la alimentación en el rango 90-230VAC 50/60Hz es el cargador de la batería.

En consecuencia la respuesta es que si debe cumplir que pueda ser cargado en la totalidad del rango.

Saludamos atentamente,



**PETICION DE OFERTA - LICITACIONES**