



INTENDENCIA DE CANELONES
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION ABREVIADA
N°2018/43
CIRCULAR N3

Mediante la presente, se comunican respuestas a consultas de empresas interesadas en el presente llamado.

Consultas:

- El metraje planteado para la base de balasto compactado en la caminería de hormigón es correcto? dado que parece no tomar en consideración las dos medias cañas.
- Los postes de iluminación son de alguna altura específica?
- La memoria dice que se deberá realizar la conexión entre las cámaras de eléctrica y el cementerio, cual es la distancia que hay que cubrir entre la cámara a conectar (supongo debe ser la cámara individual sin poste de luz directo, ubicada a la derecha del plano) y el cementerio?

Respuestas:

- El material que se remueva tiene que ser retirado del predio, la empresa debe hacerse cargo del retiro y disposición final del mismo.
- Se adjunta rubrado modificado donde se corrige el metraje de base de balasto compactado.
- Las columnas de hormigón son de 7.00mts.
- La conexión es hasta la cámara indicada en planos (ubicada en el interior del cementerio)

Canelones, JULIO de 2018.

