



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51686 / 30.07.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Adriana Leizagoyen/155 INT.1213  
Nuestro nº fax  
(598) 2209 7743

Nro de Licitacion  
**Y51686**

Montevideo, 17 de Agosto de 2018.

### CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN Y51686**

GRUPO: 420

OBJETO: **BANCOS DE BATERÍAS**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:** respecto a las celdas de 2V- 60 AH (para bancos de 48V), es correcta la capacidad? Nos parece muy pequeña para ser celdas de 2V.

**RESPUESTA 1:** El valor de capacidad solicitado para ambos subítems es correcto, pero se aclara que se aceptarán ofertas en dónde el fabricante garantice capacidades mayores ya que las mismas incluirían los valores solicitados.

Saludamos atentamente,