



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51838 / 06.09.2018  
Persona de contacto/Tel  
Magela Figueroa/155 INT.1687  
Nuestro nº fax  
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion  
**Y51838**

Montevideo, 20 de setiembre de 2018.-

### CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: 533

OBJETO: Suministro de equipamiento para Telecontrol de Instalaciones de Distribución.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: En la sección 2.1.2.1. "Descripción detallada" del pliego particular se estipular que la PC Industrial (sub ítem 1) a suministrar debe contar con "Sistema Operativo Windows 10 Pro preinstalado en todos los equipos" cuando el sub ítem 3 del suministro consiste de "Licencia Windows 10 Pro".

¿Cómo debe interpretarse esto? ¿La licencia referida es la del sistema operativo preinstalado o debe proveerse una licencia con el equipo más una segunda licencia sin utilizar por cada "SCADA LOCAL TÁCTIL PARA ESTACION"?

RESPUESTA 1: La licencia de Windows 10 Pro es una por cada equipo.

PREGUNTA 2: En la sección 2.1.2.1. se pide "Sistema Operativo Windows 10 Pro preinstalado en todos los equipos". ¿Se requiere que el equipo tenga instalado este sistema operativo de fabrica o es admisible que proveedor instale el sistema operativo previo a la entrega a UTE?

RESPUESTA 2: Cualquiera de las dos formas son admisibles siempre y cuando el equipo resultante tenga todos los dispositivos internos correctamentes instalados.




## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

PREGUNTA 3: En la sección 2.1.2.1 y en la sección 2.1.2.2 se estipula que la PC industrial debe poder alimentarse con 110 Vdc y también con 220 Vac "sin necesidad de agregar ningún componente externo al dispositivo". ¿Esto implica que no puede utilizarse ningún tipo de fuente externa a la PC industrial para permitir que se alimente con estos dos sistemas?

RESPUESTA 3: No se admiten fuentes externas al pc industrial, deberán estar incluidas en el equipo.

Saludamos atentamente,

mf

  
Cf. Nicolás Ferreira  
Especialista Compras y  
SubGcia Compras Y Cor. ac  
Gcia. de Sector Comp