

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NUEVO TECHO SALA DE TABLEROS

CONTENIDO

1.1	OBJETO	3
1.2	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.....	3
1.2.1	<i>Descripción de la estructura existente</i>	<i>3</i>
1.2.2	<i>Descripción de los trabajos a realizar</i>	<i>3</i>
1.3	DOCUMENTACIÓN A SER ENTREGADA POR UTE.....	3

1.1 OBJETO

El objeto de la presente especificación es incluir la realización de un nuevo techo para la sala de tableros existente.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.2.1 Descripción de la estructura existente

La estructura de la sala de tableros existente consiste en muros de ladrillo macizo, pilares de traba y vigas carreras. La cubierta está realizada con isopaneles que apoyan en perfiles que descargan en los pilares. Las fundaciones están realizadas con dados de hormigón. Ver planos adjuntos.

1.2.2 Descripción de los trabajos a realizar

La cubierta existente fue dañada debido a una tormenta reciente y si bien fue reparada se detectó la necesidad de reemplazar la misma por una cubierta de hormigón.

La nueva cubierta se deberá realizar con la sala en completo funcionamiento. La misma se podrá realizar por encima de la existente y de forma independiente. Se recomienda utilizar elementos prefabricados. Los pilares de la nueva estructura se ubicarán contiguos a los existentes de modo de respetar la albañilería. Se deberán verificar las fundaciones existentes y de ser necesario se reforzarán las mismas. Se tendrá especial cuidado con la interferencia de salidas de cables y canales existentes. Ver planos adjuntos. Todos los cálculos serán presentados para su aprobación por UTE.

El proyecto de la nueva cubierta se realizará teniendo en cuenta la ampliación de la sala, lo que incluye el proyecto estructural y la armonización de la apariencia general de ambos edificios.

1.3 Documentación a ser entregada por UTE

Se entregan los siguientes documentos:

- P.A N°:3023 – PLANTA
- P.A. N°:3024 – FACHADAS Y CORTES
- P.A. N°3025 – PLANILLA DE ALUMINIO
- P.A. N°3026 – PLANILLA DE HERRERÍA
- PE-3157 – PLANTA TECHO I-100
- PE-3156 – PLANTA CIMENTACIÓN I-00
- P.A N°2849 – PLANTA DE ELECTRICA