



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52195 / 11.02.2019
Persona de contacto/Tel.
Teresita Freitas/155 INT 1610
Nuestro n° fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y52195

Montevideo, 12 de marzo de 2019.

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **310**

OBJETO: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE FACHADA DEL PALACIO DE LA LUZ Y TRABAJOS ANEXOS

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Con respecto a la solución de impermeabilización para los accesos. ¿Es la misma que para la azotea sobre escalera (piso 11 y 12)?

RESPUESTA 1:

La solución de impermeabilización para los accesos es similar pero difiere en que las azoteas de acceso tienen todas baldosones de monolítico lavado, asentados en arena y con material pobre como relleno en las llagas. Se anexa un archivo con fotos del lugar, el cual deberá visualizarse en el sitio web donde se encuentra publicada la compra <https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones>.

Saludamos atentamente,


IRENE RODRÍGUEZ
JEFA CONTRATACIONES
SUB GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES