



**Obras Sanitarias del Estado
GERENCIA METROPOLITANA**

Montevideo, 31 de julio de 2019.

LICITACIÓN ABREVIADA NRO 20.102

"Suministro e instalación de variador de frecuencia"

ACLARACION

En el Pliego de Condiciones Particulares:

Se aclara que se modifica el punto 5.6 "El variador será montado en la sala, próximo a la máquina a controlar. Se deberá hacer un pedestal metálico para soporte y canalizaciones también metálicas para los cables hacia el motor", la altura de dicho pedestal será de 20 cm.

Fernando Pallas
Jefe Recalques