



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52768 / 28.10.2019
Persona de contacto/Tel.
Cristina González/155 INT.1636
Nuestro nº fax
(598) 2209 7743

Nro de Licitacion
Y52768

Montevideo, 12 de noviembre de 2019.-

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **410**

OBJETO: **Suministro de Cajas para Medidores, Tapas para cajas de medidores y Cajas para Equipos de comunicación**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES

Parte I - Capítulo III

Punto 3.4. Dimensiones -

Ver en nuestra página Web con el nombre de "Anexo- Circular N° 2" de la presente circular.

B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1: Solicitamos confirmación de aceptación de muestras ya entregadas anteriormente por la Licitación Y52483, a saber:

Item 1

Subítem 1.1 Código 086359 -Caja aisl. para medidor trifásico inteligente e ICP - Tipo CMI-T Inteligente
- Si UTE puede usar la muestra de la caja enviada en la última licitación N° Y52483.



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Subítem 1.2 Código 086378 - Tapa para Caja aisl. para medidor trifásico inteligente e ICP - Tipo CMI-T Inteligente 086359
- Si UTE puede usar la muestra de la tapa enviada en la última licitación N° Y52483.

RESPUESTA 1: Las muestras en poder de UTE no serán validadas.

PREGUNTA 2: Item 4 Código 064233

Subitem 4.1 Caja aisl. para medida indirecta-medidores (CM Simple)

a) Si UTE puede usar la muestra de la caja enviada en la última licitación N° Y52483.

b) Si aceptan las dimensiones interiores de Largo y Profundidad de las cajas 495,8 (L) x 157,4 (P) mm, considerando las informaciones de la pág. 77 abajo.

Tabla 1

TIPO DE CAJA	LARGO (cm)		ANCHO (cm)		PROFUNDIDAD (cm)	
	Mínimo interior	Máximo exterior	Mínimo interior	Máximo exterior	Mínimo interior	Máximo exterior
CM Simple	50	55	23	30	16,5	25

c) Bridas de unión

- Si aceptan la oferta sin presentar la muestra.

RESPUESTA 2:

a) Las muestras en poder de UTE no serán validadas.

b) Remitirse a la modificación del Literal A) de la presente Circular.

c) Las bridas de unión son parte de la muestra, por lo cual la muestra deberá ser entregada de acuerdo a lo indicado en el Punto 2.1.3.5 del Capítulo II del Pliego de Condiciones Parte I.-

Saludamos atentamente,

MCG