



Montevideo, 14 Noviembre de 2019.-

ACLARACION A LO SOLICITADO POR LA SP 10060326

Se da respuesta a la pregunta realizadas por una de las empresas invitadas a cotizar, referente a:

PREGUNTA 1:

Hay que enviar muestras?

No hay nada explícito en el pliego al respecto, pero en la página 3 del mismo figura el siguiente párrafo:

Si hay que enviar muestras, favor indicar dónde hay que presentarlas, día y hora.

RESPUESTA 1 :

Según el ítem "**Aclaraciones**" de las Especificaciones Técnicas del pliego:

El oferente deberá entregar, junto con su oferta escrita, una muestra de cada uno de los elementos detallados a continuación:

- Cable UTP: 1 metro
- Patchcord UTP: 1 unidad
- Patchera de 24 bocas: 1 unidad
- Patchera de 48 bocas: 1 unidad
- Organizador horizontal: 1 unidad

- Organizador vertical: 1 unidad
- PDU: 1 unidad
- Racks : se deberá mostrar un rack idéntico a cada modelo cotizado, brindando dirección de su localización y autorización de acceso a personal técnico designado por O.S.E.

En caso de no estar en Rack en plaza, se debe dar dirección URL del fabricante e identificación exacta de marca y modelo para evaluar el mismo en la información digital accediendo los técnicos de OSE para dicha labor."



Ivonne Maurente
Especialista Gest. Equip.
Gcia. Téc. de la información