



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W92926 / 13.01.2020
Persona de contacto/Tel.
Susana Laguzzi/155 INT.1625
Nuestro n° fax
(598) 2200 7559

Nro de Licitacion
W92926

Objeto de la Compra

Instalación eléctrica y de equipos de aire acondicionado, depto. Colonia

Montevideo, 22 de enero de 2020

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto realizar las siguientes puntualizaciones:

Aclaración 1:

Se publican los planos actualizados:

- 1- PLANO_01_ELECTRICA_v2.pdf
- 2- PLANO_02_ACOMETIDA.pdf

Estos planos se repasaron en sitio con las 7 empresas que se presentaron.

Los mismos deben ser consultados en la página web de UTE y página Estatal.

Aclaración 2:

En el Rubro 1.- Cableado de Acometida

Donde dice:

"La canalización existente consiste en 85 metros lineales de plastiducto de PVC enterrado, según PLANO_02_ACOMETIDA."

Debe decir:

"La canalización existente consiste en 123 metros lineales de plastiducto de PVC enterrado, según PLANO_02_ACOMETIDA."



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Aclaración 3:

En el Rubro 1.- Cableado de Acometida,

Donde dice:

"La alimentación proviene de un tablero de alterna de otro edificio y es Trifásica 400V."

Debe decir:


"La alimentación proviene de un tablero de alterna de otro edificio y es Trifásica 400V con neutro."

Aclaración 4:

En el Rubro 5.- Tomacorrientes

Además de lo indicado en el pliego, se debe incluir en el monto total el suministro y colocación de 12 plaquetas con tomacorriente Schuko, que deberán cumplir con las exigencias para tomacorrientes indicadas en el pliego.

Saludamos atentamente,



C. ALBERTO LOPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GCÍA. COMPRAS Y CONTRATACIONES