



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

10 de Febrero de 2020

CIRCULAR N° 3

LICITACION ABREVIADA N° 1500168800 - COMPRA DE ANALIZADORES DE OXIGENO, SENSORES Y PARTES DE REPUESTOS

Estimados señores:

Respecto a consultas recibidas, realizamos las siguientes aclaraciones:

1. Para el ítem 1 está indicado el transmisor del equipo que se conectará al sensor. ¿Este transmisor debe ser para área clasificada también?
REPUESTA: NO (SE COLOCARA DENTRO UN GABINETE)
2. Tipo de proceso,
REPUESTA: HORNO, TIRO NATURAL, PROCESO OCTANAZING.
3. Combustible utilizado
REPUESTA: FUEL GAS.
4. ¿Hay presencia de H₂S en el sistema? En caso afirmativo, ¿qué cantidad?
REPUESTA: NO.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

cc


Maria Alicia Izquierdo
Jefe Interino
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia Abastecimiento
ANCAP