

Estimados : Buen día , en virtud de vuestro pedido de precios , nos genera hacerles una consulta :

Está correcto la solicitud en cuanto a caudal y presiones solicitadas a saber , 0.72/24 litros hora ? y 16 bar es excluyente ?

Aguardamos respuesta .
Gracias

Buen día,

Lo correcto es 0.72/2,4 y es excluyente.

Saludos.

Estimados
Buen día

Queremos consultar sobre el rango de Caudales solicitados, dice 0,72 a 24 litros/hora
Entendemos que el rango debería ser 0,72 a 2,4 litros/hora.

Es correcto?
Gracias

Buen día,

Debió decir 0.72/2,4.

Saludos.

Estimados Sres OSE;

El rango de caudal parece demasiado amplio y la presión de inyección muy alta para ese caudal.

Normalmente las bombas de bajo caudal tienen presiones altas, y a medida que se va pasando a bombas con más caudal la presión va disminuyendo.

Por ejemplo una bomba de 0 a 20 L/h llega a 7 bar, mientras que una bomba que llega a 16 bar, tiene un caudal de 0 a 1 l/h

¿Cual es la especificación de caudal y presión de inyección para cada una de las 12 bombas dosificadoras que se deben cotizar?

Saludos cordiales

Buen día,

Debía decir:0,72 a 2,4 litros/hora.

Saludos.

