



jueves, 20 de febrero de 2020.

## **ACLARACIONES CON RESPECTO A LA COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA Nº 10062235**

**Con respecto a las consultas realizadas por esta solicitud se responde:**

1.-

P: Se pide que la sumergencia mínima es de 20 metros, cual es la profundidad real del pozo?

R: *Se utilizara en achicar pozos y cunetas. No estará fija en ningún lugar, deberá poder soportar 20 m c.a de sugerencia*

2.-

P: Se pide poder trabajar con partículas de 6mm máximo, tienen algún tipo de partícula en mente? O es una recomendación estimada del tamaño?

R: *Es una estimación. La bomba trabajara para desagote de de pozo y cunetas, con barro y arena .*

3.-

P: Se pide contar con una criba de orificios de 6x50mm, es una exigencia? O una recomendación de tamaño criba?

R: *Son valores aproximados, no tiene por qué ser de esta medida.*

4.-

P: En el punto 4 *Especificaciones Técnicas*, indica que la combinación de materiales es acero inoxidable/aluminio.

La consulta es si está permitida la combinación de materiales en hierro fundido y acero inoxidable? ya que está combinación de materiales funciona de manera óptima en estas aplicaciones.

R: *Si es permitido, sin descuidar el peso de la bomba.*

5.-

P: En el punto 4 *Especificaciones Técnicas*, indica: “La empresa que suministre las bombas, incluirá en su oferta, documentación que acredite representación del servicio técnico en plaza de la marca ofertada, por más de 10 años”

En nuestro caso contamos con 8 años trabajando en plaza con la marca KSB, pero KSB cuenta con representación de servicio técnico y comercial en plaza por más de 50 años, este punto nos estaría dejando sin posibilidad de ofertar y por tanto dejando por fuera una marca de renombre como KSB.

*R: Es permitido ofertar la marca KSB, ya que KSB ha tenido servicio técnico oficial en plaza por mas de 10 años. ( antes Lesa , ahora la robotics)*