



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W93079 / 14.02.2020
Persona de contacto/Tel.
Griselda Kahrs/155 INT.1634
Nuestro nº fax
(598) 2200 7559

Nro de Licitacion
W93079

Objeto de la Compra

Construccion de bases de hormigon

Montevideo, 26 de febrero de 2020.

CIRCULAR N° 2

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1:

1) En el pliego se solicita:


Se exigirá la construcción de un contrapiso de hormigón de regularización del suelo, de un espesor mínimo de 10 cm y una dosificación de cemento de 200 kg/m³. Esta tarea se considera incluida dentro del precio de la fundación.

Donde se ubicaría dicho contrapiso? Cuales serian sus dimensiones?

RESPUESTA 1:

El contrapiso es para las bases hormigón que se solicitan en el pliego. Por lo tanto tiene las mismas dimensiones que las bases.

Saludamos atentamente,


C. ALBERTO LÓPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GOA. COMPRAS Y CONTRATACIONES