



ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Oficina Administrativa Departamental de Minas

Calle Roosevelt 525 – Minas – Tel/Fax. (00598) 4442 1568 Int 25/26

Minas, 27 de febrero de 2020

Consulta I - CD10062460

Se transcribe consulta realizada por parte interesada con respecto a la solicitud N°10062460:

- *pueden ser aceptadas bombas similares a la Flygt? Por ejemplo KSB.*
- *en cuanto al tipo de instalación por favor aclarar a que se refiere a codo pie de pato? Se puede cotizar un reemplazo de la misma si la marca a ofertar no es compatible con Flygt.*

En el pliego está especificado que se aceptan ofertas de bombas de características similares.

Las bombas ofertadas deben tener iguales características de enganche y encastre que el modelo que se muestra al final.

El codo pie de pato es en el cual se apoya la brida de la bomba una vez que la misma se baja por sus guías sin necesidad de tener que bajar al pozo mismo, este se encuentra afirmado en el piso o una base construida a sus efectos.

