



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

9 de abril de 2020

CIRCULAR N° 4

Ref.: L.A. N° 1500168200 - CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL DE PLANTA LA TABLADA

Estimados señores:

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación de la referencia:

Consulta 1:

En el rubro ILUMINACION LOCALES Y OFICINA algunos de los ítems implican cambio de luminarias que contienen mercurio, las cuales no pueden ser comercializadas en el Uruguay.

¿Se cotizan dichos ítems con luminarias LED?

Respuesta:

No.

Quedan sin efecto los ítems. 1-2, 1-3,1-4,1-5 y 1-6.

Consulta 2:

Notamos algunos ítems que el valor de referencia no cubre el costo del material de una calidad aceptable con las características solicitadas: Ítem 2.33 a 2.36

Solicitamos que se revisen dichos valores

Respuesta:

Item	Concepto	Actual		Variacion
2.33	CAMBIO, COLOCACIÓN FICHA VOLANTE M/H DE 2POLOS + T 16 Amp. 200/250V IP 44	700	U	1000
2.34	CAMBIO, COLOCACIÓN FICHA VOLANTE M/H DE 2POLOS + T 32 Amp. 380/415V IP 67	950	U	1050
2.35	CAMBIO, COLOCACIÓN FICHA VOLANTE M/H DE 3POLOS +T 16 Amp. 200/250 V IP 44	970	U	1100
2.36	CAMBIO, COLOCACIÓN FICHA VOLANTE M/H DE 3POLOS +T 32 Amp. 380/415 V IP 67	1130	U	1200



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

Consulta 3:

Se solicita especificar el material de los ductos para los ítems 4.1 a 4.9

Respuesta:

Item	Concepto	Actual		Variacion
4.1	CANALIZACIÓN CON DUCTO 10 x 20mm media caña, de PVC	140	m.	200
4.2	CANALIZACIÓN CON DUCTO 25 x 30 mm media caña, de PVC	200	m.	250
4.3	CANALIZACIÓN CON DUCTO 40 x 20mm media caña, de PVC	240	m.	300
4.4	CANALIZACIÓN CON DUCTO 22x 10mm media caña, de PVC	190	m.	200
4.5	CANALIZACIÓN CON DUCTO 25 x 30 mm, de PVC	200	m.	300
4.6	CANALIZACIÓN CON DUCTO 40 x 50 mm, de PVC	260	m.	360
4.7	CANALIZACIÓN CON DUCTO 60 x 40 mm, de PVC	340	m.	420
4.8	CANALIZACIÓN CON CAÑO DE PVC DE 100 / 110 mm de Diametro	360	m.	360
4.9	CANALIZACIÓN CON CAÑO DE PVC DE 63 mm de Diametro	260	m.	260

4.1 - Canalización con ducto 10 x 20mm media caña, de PVC.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 10 x 20. mm

4.2 - Canalización con ducto 25 x 30mm media caña, de PVC.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 25 x 30mm

4.3 - Canalización con ducto 40 x 20mm media caña, de PVC.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 40 x 20mm

4.4 - Canalización con ducto 22 x 10mm media caña, de PVC.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 22 x 10 mm

4.5 - Canalización con ducto 25 x 30mm, de PVC.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 25 x 30mm. Con derivaciones y todo elemento que asegure que las paredes del mismo sean continuas.

4.6 - Canalización con ducto 40 x 50mm, de PVC.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 40 x 50mm. Con derivaciones y todo elemento que asegure que las paredes del mismo sean continuas.



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

4.7 - Canalización con ducto 60 x 40mm, de PVC.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 60 x 40mm. Con derivaciones y todo elemento que asegure que las paredes del mismo sean continuas.

4.8 - Canalización con caño de PVC de 100 /110 mm de diámetro.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 100 o 110 mm

4.9 - Canalización con caño de PVC de 63 mm de diámetro.

Se cotizará el suministro y la instalación por metro lineal de ducto de 63mm

Consulta 4:

Se solicita especificar si los cables a suministrar en cada ítem son de cobre o aluminio y en qué casos deben ser cables unipolares y en cuales multipolares.

Respuesta:

En la memoria técnica especifica el tipo de cable, en la que no esté aclarada los cables deberán cumplir con las normativas vigentes de UTE.

La calidad de los materiales a utilizar deberá ser igual o superior al existente.

Consulta 5:

Para los ítems 9.14 a 9.19 por favor especificar si solo se debe cotizar el tendido del cable y tapado de zanja o si el ítem incluye la realización de la zanja y el suministro del cable.

Respuesta:

Los ítems refieren específicamente a lo expuesto en la memoria técnica descriptiva.

Consulta 6:

En varios ítems donde se debe suministrar el cable por parte del contratista (por ejemplo 9.30 a 9.41) se habla de cable de 3 o 4 hilos.

Se solicita se separe los ítems en 3 o 4 hilos, dado que el costo del cable (sobre todo para las secciones mayores) difiere mucho entre una opción y la otra.

Respuesta:

En todos los casos desde el ítem 9.30 al 9.41 serán cables de 4 hilos.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

mp