

En rojo van las respuestas.

Se adjunta planilla con coordenadas de las perforaciones.

Saludos,

MBA Ing. Virginia Solano Tourn  
BIM Manager  
Jefa Técnica Departamental de Colonia  
Gerencia Región Litoral Sur  
Tel.: 4522 2323 - Int. 106  
[msolano@ose.com.uy](mailto:msolano@ose.com.uy)

Asunto: &#8220;Solicitud Aclaración LICITACIÓN ABREVIADA N° 20825

Buenos días.

Estas son algunas de las dudas que nos surgen del pliego y pedimos si pueden ser evacuadas.

(a) El pliego menciona que las perforaciones ya cuentan con caudalímetros (Capítulo II - Descripción del servicio), por lo que no debería ser necesario suministrarlos. Sin embargo, más adelante (Capítulo II - Mantenimiento) se menciona que se deben tener caudalímetros de respaldo. Estos caudalímetros de respaldo serán también suministrados por OSE o deberán ser suministrados por el contratista? En caso de ser suministrados por el contratista solicitamos nos indiquen los rangos máximos y mínimos de caudal a medir. **Los caudalímetros a sustituir deberán cumplir con las mismas condiciones que los que están instalados en cada perforación. Los manifolds a los cuales está conectado el caudalímetro varían entre 1" y 3". Se adjunta planilla con caudales (l/hora). Los caudalímetros de respaldo deberán ser suministrados por el contratista.**

(b) Solicitamos información acerca del rango de presión de los sensores de presión. **Rango de presiones varían entre 0 y 10 Kg/cm<sup>2</sup>**

(c) Es posible que nos envíen las coordenadas de los sitios a donde se deberá brindar el servicio? Este punto es muy importante para calcular la instalación y el mantenimiento requerido en el pliego. **Se adjunta planilla con coordenadas de las perforaciones.**

Desde ya muchas gracias y quedamos a la espera de su amable respuesta.