



# Obras Sanitarias del Estado

GERENCIA REGIÓN LITORAL NORTE

## ACLARACIONES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 20831

1-En la planilla de rubros y metrajes se deben poner las cantidades de unidades que se cotizan de cada rubro. Para la obra se exigirá el total previsto en el pliego como obra global.

2-Los sensores de humo serán tales que estén homologados por la Dirección Nacional de Bomberos. Las alarmas serán compatibilizadas con la banda de la alarma existente. Consultar con la Empresa FORTALEZA.

3-Las luminarias del Espacio o hall de entrada serán cambiadas por luminarias led de plafón circular.

4-Para la obra se exigirá que el lijado y demás tareas de limpieza se realicen con extractor de polvo.

5-El cielo raso de madre de las oficinas será pintado de color gris similar al existente.