

6/7/2020

w2k8-correoweb2.ose-ad.winose.com.uy/mail/clandech.nsf/(%24Sent)/5A1501E7A02B178A0325859D0052EC37/?OpenDocument&...

**De:** Celica Landechea/1871  
**Para:**  
**Cc:** Compras Colonia, >, Maria Virginia Solano Tourn/1871@1871,  
Belmiro Goñi/1871@1871

**Fecha:** Lunes, 06 de julio de 2020 12:05  
**Asunto:** Re: Prorroga C Directa 10064328/2020

Buen día,

por motivos de urgente necesidad de las mismas no se puede prorrogar la apertura del llamado.

Saludos.

Para: [comprascolonia@ose.com.uy](mailto:comprascolonia@ose.com.uy)

Asunto: Prorroga C Directa 10064328/2020

Buen día.

Por el presente solicitamos una prórroga, si es posible postergando la fecha de apertura del la C Directa 10064328/2020

Reciban un cordial saludo,

6/7/2020

w2k8-correoweb2.ose-ad.winose.com.uy/mail/clandech.nsf/(%24Sent)/47BFF052BF2893F30325859D005211BD/?OpenDocument&...

**De:** Celica Landechea/1871  
**Para:**  
**Cc:** Compras Colonia

**Fecha:** Lunes, 06 de julio de 2020 11:56  
**Asunto:** Re: CONSULTA llamado N° 10064328

Buen día,

Pueden presentar opcional.

Saludos.

Para: <[comprascolonia@ose.com.uy](mailto:comprascolonia@ose.com.uy)>

Fecha: 06/07/2020 10:22  
Cc: "Celica Landechea" <[CLandechea@ose.com.uy](mailto:CLandechea@ose.com.uy)>  
Asunto: CONSULTA llamado N° 10064328

Estimadas Buen día

Gracias por la comunicación.

Es aceptable cotizar como opcional peristálticas con presión máxima de descarga 8 bar (y accionamiento por rodillos) para el caudal de 229 litros/h?

El motivo es que para alcanzar 10 bar (si bien disponemos de ese modelo), el accionamiento de zapatas debe comprimir el tubo con gran fuerza, siendo necesario una bomba más robusta y una menor vida útil de la manguera.

Saludos