


REFERENCIAS

Punto [A].
 Descarga de aguas primarias y secundarias hacia camara existente. Se debera tener en cuenta recorrido desde laboratorio hacia dicha camara, teniendo en cuenta todo elemento necesario para dar cumplimiento a la normativa y asegurar la correcta evacuacion.

Punto [B].
 Rechazo de la osmosis.

Punto [C].
 Punto estimado conexion de OSE.

 Trazado tentativo elevado, hacia tanque de agua tratada

		DIBUJADO POR Arq. Mauricio Callico	SUB - GERENTE	APROBADO POR	ESCALA 1/200
V01		16/09/2020	---		
VERSION		FECHA	MODIFICACIONES		
CUADRO DE CONTROL DE REVISIONES					
 Subg. Estudios y Programacion del Mantenimiento de CC.TT.			PLANTA DE AGUA		
			Aclaraciones		
		NUMERO DE PLANO	HOJA	VERSION	