

### **ACLARACIONES AL PLIEGO LICITACIÓN ABREVIADA 21403**

1. Se realizará una nueva visita para evaluar los trabajos, esta visita se realizará el **07 de octubre de 2020 hora 09:00.**

Las empresas que lo deseen podrán inspeccionar con mejor detalle las instalaciones, debiendo concurrir con los elementos de seguridad y elementos tales como escaleras, andamios, c necesarios para tal fin.

2. La empresa que resulte adjudicataria deberá suministrar en calidad de préstamo un soporte con un aparejo manual para sujetar la válvula de impulsión de la bomba 3, mientras se realizan las reparaciones en la grúa puente de la sala de bombas.
3. La empresa podrá cotizar varias opciones por la sustitución de los aparejos. Podrá cotizar la sustitución de los uno o los dos aparejos de cada uno de las grúas puentes pudiendo estos ser manuales o eléctricos.

En todos los casos los aparejos deberán estar certificados y de la capacidad máxima que permita la estructura.

En el caso de que opte por un solo aparejo por grúa puente, se deberá cotizar el retiro del carro de traslación que no se utilice.

4. Se cotizará de acuerdo a la nueva planilla de presentación de precios.
5. OSE podrá adjudicar, a su criterio, el o los rubros que considere conveniente, sin que esto lleve a modificaciones en los precios cotizados.

**PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS**

<b>RUBRO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UN.</b>	<b>CANT</b>	<b>PRECIO UNITARIO SIN IVA</b>	<b>PRECIO TOTAL SIN IVA</b>
1 A	Reparación de grúa puente sala bombas con sustitución de 2 aparejos manuales	UN	1		
1 B	Reparación de grúa puente sala bombas con sustitución de 1 aparejo manual y retiro de carro de traslación	UN	1		
1 C	Reparación de grúa puente sala bombas con sustitución de 2 aparejos eléctricos	UN	1		
1 D	Reparación de grúa puente sala bombas con sustitución de 1 aparejo manual y retiro de carro de traslación	UN	1		
2 A	Reparación de grúa puente sala transformadores con sustitución de 2 aparejos manuales	UN	1		
2 B	Reparación de grúa puente sala transformadores con sustitución de 1 aparejo manual y retiro de carro de traslación	UN	1		
2 C	Reparación de grúa puente sala transformadores con sustitución de 2 aparejos eléctricos	UN	1		
2 D	Reparación de grúa puente sala transformadores con sustitución de 1 aparejo eléctrico y retiro de carro de traslación	UN	1		
<b>SUBTOTAL</b>					
<b>IVA</b>					
<b>TOTAL</b>					