



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
C93681 / 16.10.2020
Persona de contacto/Tel.
Marina Souza/155 INT.1126
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
C93681

Montevideo, 19 de Octubre de 2020

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1:

Agradecemos saber que tienen colocado en la actualidad, para tener claro con que marca podemos sustituir lo solicitado.

RESPUESTA 1:

Actualmente en nuestra área de trabajo no tenemos equipos como los que estamos comprando.

Necesitamos un módulo que le conectamos un señal de comunicación PTP y nos entregue una señal de 1 PPS y una señal IRIG-B compatible con la norma IEEE1344, C37.118. para conectar una PMU. Es critico que la señal IRIG-B sea compatible con la PMU, pues hay varios códigos de IRIG-B y no todos son compatibles con las PMU's

Saludamos atentamente,