COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

24 de diciembre de 2020

CIRCULAR N° 3

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 1600160200 - INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO DE COMPONENTES, MONTAJE DE DETECTORES DE FIRE & GAS, INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD (SAFETY MANAGER) EXISTENTE, Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Estimados señores:

Informamos que esta Administración ha resuelto prorrogar la fecha de apertura de la Licitación Pública de referencia para el día: **5 de febrero de 2021 a la hora 14:00**

Con respecto a consultas de empresas interesadas se aclara lo siguiente:

Consulta: Trabajando en los grupos en los cuales se encuentran los detectores, nos encontramos que el detector:

- 3102F Área 4 Grupo existente Mezcla Ex 3102 F SM3

No pertenece a ningún grupo, sino que dice “Grupo Existente”. La otra información con la que contamos es que pertenece al Área 4 y Safety Manager 3, pero necesitaríamos saber:

¿A qué se refieren con "Grupo Existente”, ya que no hay ninguna referencia a este en el plano?

¿Qué tipo de canalización lleva el mismo, dada su lejanía con los demás puntos?

Respuesta: El recipiente 3102F pertenece a la unidad HDS, la cual ya cuenta con un sistema de detección de gases y fuego. El trabajo consiste en la instalación del detector y la integración al grupo ya existente. La canalización y cableado es solamente entre el detector y la caja de distribución JAS31022 (existente). Se adjunta plano de ubicación y canalizaciones de la unidad.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

cc

Lic. Bethiana Sastre
Supervisora
Gerencia Abastecimiento
ANCAP