



## **COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS**

10 de febrero de 2021

### **CIRCULAR N° 5**

#### **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 1600160200 - INGENIERÍA DE DETALLE, SUMINISTRO DE COMPONENTES, MONTAJE DE DETECTORES DE FIRE & GAS, INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD (SAFETY MANAGER) EXISTENTE, Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.**

Estimados señores:

**Con respecto a consultas de empresas interesadas se aclara lo siguiente:**

- 1) **Consulta:** De acuerdo al pliego: "Se deben suministrar dos tableros para marshalling de características idénticas de los tableros de marshalling existentes (uno para Sala ITR y otro para Casa 3)". Favor indicar las especificaciones y/o dibujos técnicos de los existentes para la correcta selección de los nuevos tableros.

**Respuesta:** Los tableros existentes son marca Rittal Serie TS 8808.

Características Generales:

- Medidas 800x800x2000 mm.
- Dos puertas (frontal y posterior)
- Chapa de acero de 1.5 mm para envoltivo, 2.0 mm para puertas y 3 mm para panel de montaje.
- Pintura: Imprimación por inmersión ("Dipcoat-primed"), Pintura al horno ("Powder-coated") texturado en RAL 7032.
- Certificación UL Type 1, 12 Enclosure
- IP55
- Cáncamos de izaje.

Se adjuntan fotos en archivo PDF (ACLAR\_LLAMADO\_1600160200\_8):

- Fotos de la vista exterior de tableros existentes en sala ITR.
- Foto interior del tablero, que contiene el marshalling para fire&gas de la unidad PrimeG, existente, que se tomará como referencia, tanto para los nuevos como para equipar los existentes.
- Chapas de identificación de dicho tablero.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

  
Lic. Carolina Cano / Supervisora  
Procesamiento y Ejecución de Compras  
Gerencia de Abastecimiento  
ANCAP