



ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Oficina Técnica Departamental de Durazno

Av. Héctor Gutiérrez Ruiz s/n esq. Polero– Durazno – Tel/Fax. 1952 5651 – 1952 5654

Durazno, 9 de abril de 2021

**COMPRA DIRECTA 10067829
SUMINISTRO DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES PARA PERFORACIONES**

ACLARACIÓN Nº1

Consulta 1

Sobre el diámetro de los equipos que dice "deberá ser inferior o igual a 100 mm" pueden aceptar para el ítem 1 sea un equipo de 6 pulgadas?

Respuesta 1

Se acepta para el ítem 1 un equipo de 6 pulgadas.

Consulta 2

Sobre el impulsor de los equipos no especifica material, puede ser en noryl o acero inoxidable?

Respuesta 2

Se acepta solo acero inoxidable.


ING. SOLEDAD PÉREZ
JEFE TÉCNICO DEPARTAMENTAL
O.S.E. - DURAZNO