COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

28/04/2021

CIRCULAR N°1

REFERENCIA: CONCURSO DE PRECIOS N° 1400641700 – COMPA DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO, ESTACIONARIAS PARA USO EN SAI (SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)

Estimados señores:

Informamos que esta Administración resolvió prorrogar la fecha de apertura para el **viernes 7 de mayo de 2021** a las 14:00 horas.

Respecto a las consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: Con respecto al Pliego de Condiciones, quisiéramos solicitar se conceda una ampliación en el Plazo de Entrega establecido de 90 días en el numeral III.7 del Capítulo III. Dado la problemática sanitaria por la cual estamos atravesando (Covid-19), hemos experimentado que para las importaciones actuales es necesario disponer de mayor tiempo, pues lo que hoy se entiende como un plazo seguro y factible, luego culmina resultando bastante menos probable de poder cumplir. Solicitamos según lo expuesto, se pueda modificar el Plazo de Entrega de 90 a 120 días calendario.
RESPUESTA: Se cambia el plazo de entrega a 120 días.

CONSULTA 2: 1) En el numeral I.2-Especificaciones, indican que la disposición de los terminales debe ser en Diagonal en la parte superior de la batería, ¿respetando las medidas que indican en la figura…dicha especificación es mandatoria y descalificatoria? ¿o se pueden presentar ofertas con otras variantes donde se pueda flexibilizar este criterio y aceptar bornes alineados con las baterías?
RESPUESTA: Sobre la disposición de los terminales debe ajustarse a lo solicitado.

CONSULTA 3: Las medidas dispuestas (Ancho, Altura y Largo), no serían las exactas propuestas por nuestros fabricantes, en la altura de las baterías. Solicitamos se verifique si se puede flexibilizar la altura máxima. Entendemos que el gabinete debe permitir alojar baterías de altura mayor.
RESPUESTA: Sobre las dimensiones de las baterías. El ancho y largo debe ajustarse a lo solicitado, con respecto a la altura puede considerarse el análisis de baterías con pequeñas variaciones.

CONSULTA 4: Por favor podrían confirmarnos las siguientes dudas:
1- Voltaje del sistema
2- Energía de carga
3- Capacidad Total
4- Tiempo Stand-by
5- Frecuencia de descarga

COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

RESPUESTA: A cerca de la consulta sobre el sistema en general, el mismo son 2 bancos de 112 baterías cada uno.
Los datos sobre las baterías solicitadas están contemplados en el pliego.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

ec

Lic. Carolina Cano / Supervisora
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP