COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

6/05/2021

CIRCULAR N°3

REFERENCIA: CONCURSO DE PRECIOS N° 1400641700 – COMPA DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO, ESTACIONARIAS PARA USO EN SAI (SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA)

Estimados señores:

Respecto a las consultas recibidas, respondemos lo siguiente:

CONSULTA 1: Nuestras baterías, particularmente por sus dimensiones y la gama de capacidad, difieren en la disposición de bornes solicitada (tipo opuestas). No obstante, incluimos los puentes necesarios. ¿Esto puede ser motivo de descalificación?

RESPUESTA: Respecto a la disposición de bornes se aceptan otras configuraciones a la planteada originalmente, con la condición de que se incluya todo lo necesario para su conexionado como parte de la propia batería (no por separado).
En esta oportunidad se están solicitando baterías para colocar en un rack existente.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,

Ec

Lic. Bethiana Sastre
Supervisora
Gerencia Abastecimiento
ANCAP