PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
C94077 / 29.04.2021
Persona de contacto/Tel.
Griselda Kahrs/155 INT.1634
Nuestro nº fax
(598) 2200 7559

Nro de Licitacion
C94077

Montevideo, 3 de mayo de 2021

CIRCULAR Nº 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1:
Los tubos de led de qué color de temperatura son y si son Philips que se alimentan de un lado. Gracias
RESPUESTA 1:
"La temperatura de color requerida para los tubos (ítem 1 y 2) es la que figura claramente en las especificaciones técnicas solicitadas para cada ítem en el pliego publicado."
3.1.2.1. Especificaciones técnicas particulares ÍTEM 1; viñeta 10, - Temperatura de color correlacionada: 4.000 K
"La temperatura de color correlacionada también figura en la planilla de datos garantizados por ítem, que los oferentes deben completar indicando el valor declarado para cada producto ofertado."

P: "si son Philips que se alimentan de un lado"
R; "Siempre y cuando cumplan con la normativa solicitada, puede ser de cualquier marca"
"Tener presente que deben cumplir con las normas solicitadas e indicarlo al completar la tabla 4.5. ANEXO V - VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, para no configurar una condición de rechazo automático de oferta - 2.2.1. Condiciones de Rechazo Automático de las Ofertas "

Saludamos atentamente,

PETICION DE OFERTA - LICITACIONES