



## **COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS**

17 de diciembre de 2021

### **CIRCULAR N° 9**

**Ref.: L.P. N° 1600160800 - Contratar la Remodelación del Sistema de Protección Contra Incendio (SPCI) de Planta Logística La Tablada, Departamento Montevideo.**

#### **Consulta:**

Les agradecemos nos aclaren el siguiente punto de la Licitación de la referencia:

- Punto VI.3 – OBRA CIVIL del pliego de condiciones, el numeral 6 indica: Se construirán cubetos de contención de derrames en hormigón armado para los tanques de combustible de los motores diesel de las bombas de PCI estacionarias.

Solicitamos conocer la cantidad, ubicaciones y dimensiones de los mismos para poder cotizarlos.

**Respuesta:** En cuanto a los cubetos de contención para los dos tanques de gasoil de los motores diesel.

- a) Cantidad dos (2)**
- b) Serán construidos debajo de los tanques de gasoil existentes para contener el 100 % de la capacidad de combustible de cada tanque de gasoil.**
- c) El volumen de cada dique debe tener 2400 litros, a ajustar en obra, de acuerdo con las dimensiones de los tanques de gasoil.**
- d) Se adjuntan fotos de los tanques de gasoil existentes.**



## COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS



Saludamos atentamente,

kv

*M. C. Cano*  
Lic. Carolina Cano / Supervisora  
Procesamiento y Ejecución de Compras  
Gerencia de Abastecimiento  
ANCAP

ANCAP Planta Eduardo Acevedo (La Teja)  
Gerencia Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución – Tel. (598 2) – 1931 3628 – 3627 - 3770  
Humboldt 3900 – CP 11900 – Montevideo – Uruguay – [www.ancap.com.uy](http://www.ancap.com.uy)