



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

06 de julio de 2021

CIRCULAR N° 3

Ref.: L.A. N° 1500175100 - SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA, EXTINCIÓN DE INCENDIOS, ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA EN PLANTA LA TEJA.

Estimados señores:

Con relación a la Licitación de referencia, comunicamos que se establece respecto al punto **I.5 – VISITA OBLIGATORIA** una nueva instancia para las empresas que se encuentren interesadas, **el día martes 13 de julio de 2021 a las 9:30 hs.**

Contacto: Ing. Javier Boggio, teléfono 1931 internos 3705, 3761 y correo/s electrónico/s: jboggio@ancap.com.uy.

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares.

Considerando que el pliego establece para algunos recintos la incorporación de elementos de extinción en tableros críticos, los cuales no van a poder ser intervenidos sin una adecuada planificación con las áreas operativas, se resuelve: Eliminar los siguientes ítems y sub ítems:

- o Ítem 3 (Casa 3)
- o Ítem 4 (Casa 4)
- o Sub ítem 6.2 (Sala ITR)
- o Sub ítem 8.2 (Subestación 74)



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

- Reemplazar los siguientes sub ítems por un sistema de extinción general del referido recinto (sala), también en carácter de OPCIONAL. Deberá cumplir con lo indicado en el punto VI.10 del pliego, refiriéndose a la totalidad del recinto en lugar de tableros críticos, y se dará preferencia a sistemas simples en cuanto a su diseño:

- o Sub ítem 1.1 (Casa 1)
- o Sub ítem 2.2 (Casa 2)
- o Sub ítem 5.2 (Subestación 75)

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,



Lic. Carolina Cano / Supervisora
Procesamiento y Ejecución de Compras
Gerencia de Abastecimiento
ANCAP