



COMUNICACIÓN PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS

22/07/2021

CIRCULAR N° 1

Ref.: L.A. N° 1500175000 – Compra de válvulas de control y partes de repuestos para el reactor R2R de Cracking.

Estimados señores

Solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

1) ¿Qué presión de shut-off máxima se debe considerar a efectos de dimensionar los actuadores?

Respuesta:

Las presiones de Shut-off son las siguientes:

- Válvulas de 1 1/2": 14 Kg/cm²
- Válvulas de 2": 20 Kg/cm²

Las presiones límites en el actuador son:

- Válvulas de 1 1/2": 41 Kg/cm²
- Válvulas de 2": 28 Kg/cm²

2) Para la válvula de 1 1/2", por favor aclarar diagrama neumático para confirmar como debe ser la conexión con la electroválvula solicitada y su función.

Respuesta:

La forma de conexionado neumático es: salida de posicionador a electroválvula de 3 vías a entrada de actuador de la válvula.

Su función es de seguridad, para su apertura inmediata ante una falla eléctrica.

Esperando se sirvan tomar nota de lo que antecede, saluda a ustedes muy atentamente,


Lic. Bethiana Sastre
Supervisora
Gerencia Abastecimiento
ANCAP